

Spett.le ERPAC Ente Regionale per il Patrimonio Culturale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
GORIZIA, via Diaz 5
alla c.a. della dott.ssa , Glenda Zanolla e del
dott. Massimiliano Zamar.

Gorizia, 21 febbraio 2023

Relazione in merito alla determinazione del massimo affollamento in caso di pubbliche manifestazioni presso il Giardino degli Incontri di Borgo Catello a Gorizia

In base al DM 19 agosto 1996 sull'affollamento dei locali di Pubblico Spettacolo, adottando un indice di affollamento di 0,7 persone/mq, a favore della sicurezza anche se si tratta di luogo all'aperto, considerando la superficie calpestabile di 53,10 + 64,18 mq per la parte lato Casa Morassi con emiciclo per un totale di 117,28 mq e tre vie di esodo da due moduli ciascuna, e di circa 87 mq di superficie calpestabile per la parte lato Pozzo e sempre tre vie di esodo da due moduli ciascuna, tenuto anche conto degli spazi da lasciare liberi in quanto vie di esodo dei locali del Museo della Grande Guerra (quattro), gli spazi per gli autori delle presentazioni/spettacoli, e degli addetti ai servizi di vigilanza piuttosto che di servizi di catering e quant'altro (tecnico luci, tecnico del suono ecc.),

si calcola un affollamento massimo ipotizzabile in $117,28 \times 0,7 = 82$ persone

e $87,56 \times 0,7 = 61$ persone

Complessivamente sui due spazi, con cancello di comunicazione aperto, si può ipotizzare un affollamento di 143 persone di pubblico più una decina di organizzatori.

Con tale affollamento, comprendendo anche il personale addetto alla manifestazione, si è al di sotto della soglia (200 persone) che non richiede gli accertamenti della commissione tecnica di Pubblico Spettacolo, come indicato sul portale Suap della Regione FVG.


L' R.S.P.P. di ERPAC

Ing. Rudi Perissutti

ORDINE DEGLI INGEGNERI
RUDI
PERISSUTTI
543
PROVINCIA DI GORIZIA

Ordine degli ingegneri di Gorizia - iscrizione n° 543
Sicurezza – RSPP
Prevenzione incendi Legge 818/1984
Iscrizione negli elenchi speciali del Ministero degli Interni - codice GO00543I00079
Abilitazione R.S.P.P. per tutti i macrosettori ATECO
rudi.perissutti@hotmail.it pec: rudi.perissutti@ingpec.eu

Planimetria - Giardino degli incontri - Gorizia Borgo Castello



Spett.le ERPAC Ente Regionale per il Patrimonio Culturale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
GORIZIA, via Diaz 5
alla c.a. della dott.ssa , Glenda Zanolla e del
dott. Massimiliano Zamar.

Gorizia, 21 febbraio 2023

Relazione in merito alla determinazione del massimo affollamento presso la Sala conferenze di Palazzo Attems

La sala conferenze, collocata al primo piano di Palazzo Attems misura 123,84 mq ed è raggiungibile tramite due rampe di scale interne da 140 cm di larghezza.

Tenuto conto del DM 20 maggio 1992, n. 569 *Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre* ,

del DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1983 coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 9 marzo 2007,

del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Luoghi aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre,

e del D.P.R. n. 151/2011,

tenuto conto che Palazzo Attems è dotato di SCIA antincendio rilasciata dal Comando Provinciale dei VVF di Gorizia, si determina il numero massimo di persone presenti in sala conferenze al primo piano in **99 unità**.

Tale limite è compatibile con la superficie della sala e con il numero di moduli di vie di esodo e larghezza delle scale interne.

L' R.S.P.P. di ERPAC

Ing. Rudi Perissutti

ORDINE DEGLI INGEGNERI
RUDI
PERISSUTTI
543
PROVINCIA DI GORIZIA

Spett.le ERPAC Ente Regionale per il Patrimonio Culturale
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
GORIZIA, via Diaz 5
alla c.a. della dott.ssa , Glenda Zanolla e del
dott. Massimiliano Zamar.

Gorizia, 21 febbraio 2023

**Relazione in merito alla determinazione del massimo affollamento presso la chiesetta di Borgo
Castello**

Tenuto conto del DM 20 maggio 1992, n. 569 *Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre* ,

del DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1983 coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 9 marzo 2007,

del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Luoghi aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre,

per la chiesetta di Borgo Castello, dai rilevamenti effettuati, tenuto conto degli arredi, del numero e dalla larghezza delle vie di esodo, come da planimetria allegata, si determina un affollamento massimo consentito di 39 posti a sedere, 14 posti in piedi lungo i tre lati e 4 posti a sedere al tavolo dei relatori, per un totale complessivo di 57 persone totali. I tre posti in prima fila sono da destinarsi a eventuali persone con ridotte capacità motorie.


L' R.S.P.P. di ERPAC

Ing. Rudi Perissutti

ORDINE DEGLI INGEGNERI
RUDI
PERISSUTTI
543
PROVINCIA DI GORIZIA

Ordine degli ingegneri di Gorizia - iscrizione n° 543
Sicurezza – RSPP
Prevenzione incendi Legge 818/1984
Iscrizione negli elenchi speciali del Ministero degli Interni - codice GO00543I00079
Abilitazione R.S.P.P. per tutti i macrosettori ATECO
rudi.perissutti@hotmail.it pec: rudi.perissutti@ingpec.eu

Planimetria con quote relative alla chiesetta di Borgo Castello



**Stralcio dell'allegato al DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1983
coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto Ministeriale 9 marzo 2007:**

3.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FISSI A SEDERE

La distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva deve essere di almeno di 0,8 m.

La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di 0,5 m con braccioli e di 0,45 m senza braccioli.

Le sedie e le poltrone devono essere saldamente fissate al suolo ed avere sedile del tipo a ribaltamento automatico o per gravita'. Quando la distanza tra gli schienali di file successive e' di almeno 1,1 m e' consentito che il sedile sia del tipo fisso.

Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.

Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, puo' essere concesso l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila non puo' contenere piu' di 10 sedie in gruppi di 10 file, per complessivi 500 posti al chiuso e 1300 all'aperto per locale.

E' vietato collocare sedili mobili e sedie a rotelle nei passaggi e nei corridoi.

3.3. SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI

Nessun spettatore puo' sostare nei passaggi esistenti nella sala.

Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h), non sono consentiti posti in piedi se non in aree riservate e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in ragione di 35 spettatori ogni 10 m² di superficie all'uopo destinata;
- b) i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite;
- c) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai posti a sedere, in modo da lasciare sempre liberi i percorsi di ingresso e di uscita.